

INSTALLATION INSTRUCTION LED FLOODLIGHT



TECHNICAL DATA

Model	Watts	Lumens	Beam Angle	Wire Length	PF	CRI	Operation Temperature	Input Power	Dimension
VT-10	10	800	100°	30cm	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	115x108x26mm
VT-10-1	10	800	100°	1m	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	115x108x26mm
VT-20	20	1600	100°	30cm	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	153x132x27mm
VT-20-1	20	1600	100°	1m	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	153x132x27mm
VT-30	30	2400	100°	30cm	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	178x152x28mm
VT-30-1	30	2400	100°	1m	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	178x152x28mm
VT-50	50	4000	100°	30cm	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	223x188x28mm
VT-50-1	50	4000	100°	1m	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	223x188x28mm
VT-100	100	8000	100°	1m	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	291x240x30mm
VT-150	150	12000	100°	1m	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	404x322x48mm
VT-200	200	16000	100°	1m	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	439x346x48mm
VT-300	300	24000	100°	1m	>0.9	>80	-20°C to +45°C	AC:220-240V, 50Hz	529x415x55mm

INTRODUCTION & WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase. The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.



INSTALLATION INSTRUCTION

• DO NOT USE IN AREAS WITH LIMITED VENTILATION OR OUTSIDE THE RATED AMBIENT TEMPERATURE RANGE. *CONNECT WITH WATERPROOF CABLE HOUSE ONLY. *ENSURE ELECTRICITY IS SWITCH OFF BEFORE INSTALLATION.

• Please do not mount to a surface that is prone to vibrations.*

Remove the screw and the bracket afterward. (Figure 1) Before drilling, mark the hole position for fixing the bracket onto the wall (Screw not supplied). (Figure 2)

• Screw the retaining bracket to the wall with a suitable quantity of screws. (Figure 3)

• Mount the bracket back to the fixture. Adjust the floodlight according to the desired position. Tighten the screw. (Figure 4) Connect your main cable (H05RN-F3G1.0mm2 Recommended) with the input lead of our product through the waterproof junction box. Note, the line (-) of the lead. (Figure 5) (Need to use the junction box of IP65 or above, ensure to tighten the waterproof screw) Switch on the power to make sure if the product is working. Adjust the direction angle as per your preference. (Figure 6)

• NOT USE IN AREAS WITH LIMITED VENTILATION OR OUTSIDE THE RATED AMBIENT TEMPERATURE RANGE. *CONNECT SOLO POR MEDIO DE CABLE CON MANGUERA IMPERMEABLE. * ANTES DE LA INSTALACION, ASEGURENSE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA. Recomendamos, no montar en una superficie propensa a vibraciones.

*Please do not mount to a surface that is prone to vibrations. (Figure 1)

*Antes de instalar, marque la posición del orificio para fijar el soporte a la pared. (El tornillo no está incluido). (Fig. 2)

*Monte el soporte de retención a la pared con la cantidad adecuada de tornillos. (Fig. 3)

*Monte el soporte de nuevo en el dispositivo de fijación. Ajuste el reflector según la posición deseada. Atornille bien el tornillo. (Figure 4)

Conecte nuestro cable principal de la red (el H05RN-F3G1.0mm2 es recomendable) con el cable de entrada de nuestro producto a través de la caja de conexiones a prueba de agua. (Fig. 5). (Es necesario utilizar la caja de derivación de IP65 o superior; asegúrese de haber apretado bien el tornillo a prueba de agua.) Encienda la fuente de alimentación para asegurarse que el producto esté en funcionamiento. Ajuste el ángulo de dirección según su preferencia. (Fig. 6)

[ES] INTRODUCCIÓN Y GARANTÍA

Le agradecemos que ha elegido a V-TAC. V-TAC le servirá del mejor modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalación lea atentamente las presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas posteriores. En caso de dudas o preguntas, póngase, por favor, en contacto con el representante o suministrador más cercano de quien ha comprado el producto. Él será debidamente instruido y dispuesto a atenderle de la mejor manera posible. La garantía tendrá una duración de 5 años, contados a partir de la fecha de la compra. La garantía no se aplicará a daños ocasionados por instalación incorrecta o gasto inhabitual. La empresa no otorgará garantía para daños de superficies de cualquier tipo generados por su eliminación e instalación incorrectas. Los productos tendrán explotación adecuada durante unas 10-12 horas diarias. La explotación de 24 horas diarias llevará a la anulación de la garantía. La garantía cubrirá solo defectos de producción de fábrica.

CUIDADO

• Apague la alimentación y lea estas instrucciones antes de empezar la instalación.

• No instale solo por electricista certificado.

• La fuente de luz de esta iluminación no es intercambiable; Cuando llega al final de su vida útil, se debe reemplazar toda la iluminación.

• Si el cable flexible externo o el cordón de esta luminaria está dañado, deberá ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro.

• Reemplace los protectores grietados, si los hay. ☑

• Distancia mínima de objetos iluminados 1m. ☑

• Distancia de terminales de objetos iluminados no incluido.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

• NO UTILICE EN ÁREAS CON VENTILACIÓN REDUCIDA O FUERA DEL RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE CLASIFICADO. * CONECTE SOLO POR MEDIO DE CABLE CON MANGUERA IMPERMEABLE. * ANTES DE LA INSTALACIÓN, ASEGURÉSE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA. Recomendamos, no montar en una superficie propensa a vibraciones.

*Please do not mount to a surface that is prone to vibrations. (Figure 1)

*Antes de instalar, marque la posición del orificio para fijar el soporte a la pared. (El tornillo no está incluido). (Fig. 2)

*Monte el soporte de retención a la pared con la cantidad adecuada de tornillos. (Fig. 3)

*Monte el soporte de nuevo en el dispositivo de fijación. Ajuste el reflector según la posición deseada. Atornille bien el tornillo. (Figure 4)

Conecte nuestro cable principal de la red (el H05RN-F3G1.0mm2 es recomendable) con el cable de entrada de nuestro producto a través de la caja de conexiones a prueba de agua. (Fig. 5). (Es necesario utilizar la caja de derivación de IP65 o superior; asegúrese de haber apretado bien el tornillo a prueba de agua.) Encienda la fuente de alimentación para asegurarse que el producto esté en funcionamiento. Ajuste el ángulo de dirección según su preferencia. (Fig. 6)

[FR] INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit à V-TAC. V-TAC ira servir-lle de la meilleur manière possible. Pour favor, leia atentamente estas instruccões antes de instalacão e mantenha este manual para referência no futuro. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o seu representante ou fornecedor. O seu fornecedor deve estar apto a responder a suas perguntas. Por favor, use o seu fornecedor ou uma pessoa qualificada similar para evitar um perigo.

• Reemplace los protectores grietados, si los hay. ☑

• Distancia mínima de objetos iluminados 1m. ☑

• Distancia de terminales de objetos iluminados no incluido.

INSTRUCCIONES D'INSTALLATION

• NE PAS UTILISER DANS DES ZONES A VENTILATION LIMITÉE OU EN DEHORS DE LA PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE. * CONNECTEZ SEULEMENT AVEC DES CÂBLES À GAINÉ ÉTANCHE. * S'ASSURER QUE L'ÉLECTRICITÉ EST ÉTEINTE AVANT L'INSTALLATION.

*Enlevez la vis et le support par la suite. (Figure 1) Avant de percer, marquer la position du trou pour fixer le support sur le mur. (Figure 2)

*Visez le support de fixation au mur au moyen d'une quantité appropriée de vis. (Figure 3)

*Montez le support au dispositif de dispositif. Réglez le projecteur en fonction de la position désirée. Serrez la vis. (Figure 4)

Connectez votre câble principal (H05RN-F3G1.0mm2 recommandé) avec le fil d'entrée de notre produit à través de uma caixa de distribuição impermeável. Por favor, preste atenção na linha (-) do cabo. (Figure 5) (É necessário d'utiliser la boîte à bornes de IP65 ou acima, certifique-se que o parafuso não está frouxo.) Ligue a alimentação para se assegurar que o produto funciona. Régulez o ângulo de direção selon votre préférence. (Figure 6)

[HR] UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, što ste odabrali V-TAC. V-TAC će vam poslužiti na najbolji mogući način. Molimo, pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i spremite ih za buduće uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obrišite se našem razgovoru ili kontaktirajte nas s lokalnim prodavcem ili distributerom u kojem je kupio proizvod. Oni će vam pomognuti i spremiti vam pogonjenu za ovaj model. Garancija traje do 5 godina, počevši od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na stetu, nastalu nepravilnom upotrebu ili neugodnim stanjem. Tvrđka ne jamči da štete koje nastaju po bilo kojo površini proizvoda, zloglasno je da nepravilna demontaža odnosi uigradnju. Proizvod je predviđen za 10-12 sati dana u ravnopravnoj radno vrijednosti. Upute za rad su namenjene za 24 satne eksploracije. Jamstvo je uveliko ograničeno.

• Upozorenje: Ne smiju se koristiti na površinama na kojima je moguća vibracija. *

• Montirajte kabele ili kabel koji vidi svjetiljke oštećeni, proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba zamjenit će ga isključivo kako bi se izbjegla opasnost.

• Zamjenite napuklju ostvare, ako ih ima. ☑

• Minimalna udaljenost od osvjetljenih predmeta 1m. ☑

• Otpuštanje blokova nije uključeno.

• Prikupljujuće vise u potpunosti prepoznajuju počinjenje ugradnje.

• Ugradnja može obaviti samo stručni električar.

• Svjetlosno tijelo ove svjetiljke nije zamjenjiv. Kada svjetlosno tijelo dođe do kraja života, treba zamjeniti cijelu svjetiljku.

• Ako su vanjski fleksibilni kabel ili kabel ovog svjetiljke oštećeni, proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba zamjenit će ga isključivo kako bi se izbjegla opasnost.

• Zamjenite napuklju ostvare, ako ih ima. ☑

• Minimalna udaljenost od osvjetljenih predmeta 1m. ☑

• Otpuštanje blokova ne uključeno.

• Prikupljujuće vise u potpunosti prepoznaju počinjenje ugradnje.

• Ugradnja može obaviti samo stručni električar.

• Svjetlosno tijelo ove svjetiljke nije zamjenjiv. Kada svjetlosno tijelo dođe do kraja života, treba zamjeniti cijelu svjetiljku.

• Ako su vanjski fleksibilni kabel ili kabel ovog svjetiljke oštećeni, proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba zamjenit će ga isključivo kako bi se izbjegla opasnost.

• Zamjenite napuklju ostvare, ako ih ima. ☑

• Minimalna udaljenost od osvjetljenih predmeta 1m. ☑

• Otpuštanje blokova nije uključeno.

• Prikupljujuće vise u potpunosti prepoznaju počinjenje ugradnje.

• Ugradnja može obaviti samo stručni električar.

• Svjetlosno tijelo ove svjetiljke nije zamjenjiv. Kada svjetlosno tijelo dođe do kraja života, treba zamjeniti cijelu svjetiljku.

• Ako su vanjski fleksibilni kabel ili kabel ovog svjetiljke oštećeni, proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba zamjenit će ga isključivo kako bi se izbjegla opasnost.

• Zamjenite napuklju ostvare, ako ih ima. ☑

• Minimalna udaljenost od osvjetljenih predmeta 1m. ☑

• Otpuštanje blokova nije uključeno.

• Prikupljujuće vise u potpunosti prepoznaju počinjenje ugradnje.

• Ugradnja može obaviti samo stručni električar.